ترتيب الموصلات على قضيب تجميع حفرة التأريض


موصل واحد لكل فتحة · الترقيم من اليمين · المساقط ليست بمقياس رسم

300 × 50 × 5 · 4 × Ø12 · PE 3030: 238 × 30 × 5 · 4 × Ø10

KALOT GROUP · TECHNICAL ILLUSTRATION · NOT TO SCALE

موصل على كل فتحة


1. موصل قضيب التأريض
2. الموصل الهابط لنظام الحماية من الصواعق
3. موصل المبنى
4. موصل الحفرة التالية



قضيب تجميع حفرة التأريض الخرسانية

4 فتحات Ø12 (قياسي)

ثبّت طرف كابل واحدًا فقط على كل فتحة. الموصلات في التربة وداخل الحفرة من النحاس العاري؛ والموصل الصاعد وحده، من سطح الأرض حتى المبنى، مغلف بغلاف أخضر وأصفر. يقع موصل قضيب التأريض (1) على الفتحة الطرفية؛ ولقياس مقاومة قضيب التأريض، افتح طرف الكابل هذا.



قضيب تجميع حفرة التأريض من البولي إيثيلين PE 3030

4 فتحات Ø10 (قياسي)

هذه الوثيقة غير تعاقدية؛ وقد نحدّث تصميم المنتجات وأبعادها وأوزانها وصورها دون إشعار مسبق.

گروه کالوت
KALOT GROUP
Protect Today For Tomorrow
Since: 1972 تاسیس: ۱۳۵۱
www.kalot.ir · Tel +98 21 2268 8852