
گروه کالوت
KALOT GROUP
Protect Today For Tomorrow
Since: 1972 تاسیس: ۱۳۵۱

مشبك التأريض والربط للأساسات (SBRC 2030)

SBRC 2030



يثبّت مشبك التأريض والربط للأساسات من مجموعة كالوت (الرمز SBRC 2030) موصلَ قطب تأريض الأساسات، سواء كان سلكًا مستديرًا أو شريطًا أو موصلًا نحاسيًا، على حديد تسليح الأساسات قبل صب الخرسانة. يتكوّن المشبك من قطعتين من الفولاذ المكبوس: إطار يستقر على حديد التسليح، وفك ضاغط يضغط الموصل على الحديد عند شدّ المسمار الوحيد M10.

- يصل موصل التأريض بحديد تسليح الأساسات قبل صب الخرسانة
- توصيل موازٍ (II) ومتقاطع (+) بمشبك واحد
- موصل مستدير 6 إلى 10 مم، أو شريط 40 مم، أو موصل نحاسي
- قطعتان من الفولاذ المضغوط وبرغي M10 واحد

المواصفات الفنية

النوع	مشبك يُشدّ بالبراغي لتوصيل موصل التأريض بحديد التسليح، لتأريض الأساسات وربطها
الرمز	SBRC 2030
مادة الإطار وفك الضغط	صفائح فولاذ مضغوطة
المسمار	M10 × 45، فولاذ
حديد التسليح	القطر 20 إلى 32 مم
موصل مستدير (سلك مستدير أو حديد تسليح)	القطر 6 إلى 10 مم
موصل مسطح (شريط)	العرض 40 مم والسماكة 4 إلى 5 مم
موصل نحاسي	موصل نحاسي مجدول؛ اذكر المقطع عند الاستفسار
حالة التوصيل	موازٍ (II) ومتقاطع (+)
الأبعاد (W × H × D)	65 × 75 × 51 mm
الوزن	حوالي 300 غرام
موقع التركيب	على حديد التسليح، داخل خرسانة الأساسات

مقاسات SBRC 2030

الرمز	حديد التسليح (mm)	الموصل المستدير (mm)	الشريط (mm)	W × H × D (mm)	المسمار	الوزن (g)
SBRC 2030	20-32	6-10	40 × 4-5	65 × 75 × 51	M10 × 45	300

المقاسات بالمليمتر والوزن بالغرام، وتمثل أرقام حديد التسليح والموصل نطاق الأقطار التي يستوعبها المشبك. ونحن نطوّر منتجاتنا باستمرار وقد تُحدَّث أبعاد بعضها، لذا نرجو الاستفسار من مختصينا عن الأبعاد النهائية قبل الشراء.

طهران، شارع الشيخ بهائي الجنوبي، برج طهران الدولي، الوحدة C2
Tel +98 21 2268 8852
www.kalot.ir · info@kalot.ir

هذه الوثيقة غير تعاقدية؛ وقد نحدّث تصميم المنتجات وأبعادها وأوزانها وصورها دون إشعار مسبق.

گروه کالوت
KALOT GROUP
Protect Today For Tomorrow
Since: 1972 تاسیس: ۱۳۵۱

المخطط البُعدي



أوضاع التوصيل



التركيب

1. اختر المشبك وفق قطر حديد التسليح ونوع الموصل: حديد من 20 إلى 32 مم، وموصل مستدير من 6 إلى 10 مم أو شريط بعرض 40 مم. 2. حدّد مواضع الوصلات على حديد التسليح وفق مخطط التصميم، ونظّف سطح التلامس بين الحديد والموصل من الطين وروبة الإسمنت والصدأ المتفتت. 3. أرخِ المسمار وضع إطار المشبك على الحديد من الأعلى حتى يستقر الحديد في المجرى V أسفل الفكّين. 4. ضع الموصل موازيًا للحديد أو عموديًا عليه، فوقه وتحت الفك الضاغط. 5. شدّ المسمار بالمفتاح وفق تعليمات الشركة المصنّعة حتى ينضغط الموصل تمامًا على الحديد. 6. قبل صب الخرسانة افحص جميع الوصلات، وقِس الاستمرارية الكهربائية للقطب وتفرّعاته، وسجّل النتيجة.

الاختيار والاستفسار

لطلب سعر مشبك التأريض والربط للأساسات، أرسل إلى مختصينا قطر حديد التسليح ونوع الموصل ومقاسه (سلك مستدير أو شريط أو موصل نحاسي) وعدد التوصيلات. ويُحسب عدد المشابك بقسمة طول القطب على المسافة بين التوصيلات، مضافًا إليه توصيلات الشبكة الداخلية والتفرعات.