
SBRC 2030

KALOT GROUP · TECHNICAL ILLUSTRATION · NOT TO SCALE

مخطط تنفيذي لمشبك التأريض والربط للأساسات SBRC 2030

دون مقياس رسم

أ) المسقط الأفقي للأساس: قطب التأريض على شبكة حديد التسليح ب) مقطع الأساس



ملاحظات التنفيذ

1. يُمدّ قطب تأريض الأساس (موصل مستدير أو شريط) فوق حديد التسليح قبل صب الخرسانة ويُثبَّت به بمشابك SBRC 2030.
2. تحدد مخططات تصميم نظام التأريض والمعايير ذات الصلة المسافة بين المشابك ومقاس فتحات الشبكة.
3. يجب أن تحيط الخرسانة بالموصل من كل الجهات ليحميه الغطاء الخرساني من التآكل.
4. تُخرج وصلات من الخرسانة للتوصيل بقضيب الربط الرئيسي والموصلات الهابطة ونقاط القياس.
5. نفّذ الوصلات المدفونة في التربة باللحام الحراري.

دليل الرموز

1. مشبك SBRC 2030
2. موصل قطب التأريض
3. حديد تسليح الأساس
4. وصلة التوصيل الخارجة

هذه الوثيقة غير تعاقدية؛ وقد نحدّث تصميم المنتجات وأبعادها وأوزانها وصورها دون إشعار مسبق.

گروه کالوت
KALOT GROUP
Protect Today For Tomorrow
Since: 1972 تاسیس: ۱۳۵۱
www.kalot.ir · Tel +98 21 2268 8852